

Nr sprawy: RKG.271.02.2022

Dobiegniew, 11.04.2022r

## WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na **budowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni, stacji uzdatniania wody i budowa kanalizacji sanitarnej o dł. 5,9 km w Gminie Dobiegniew** wpłynęły do Zamawiającego zapytania w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r ( Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi:

### 1.

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robot ujętych w dokumentacji załączonej do SWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

### Ad. 1

W przedmiotowym postępowaniu określono wynagrodzenie ryczałtowe. Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2020.1740) art. 632. 1. „Jeżeli strony umowy się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.” W zakresie powyższego oraz przesłanek przewidzianych w PZP rozpatrywane będą każdorazowo roboty dodatkowe i zamienne.

### 2.

Ze względu na dużą liczbę pozycji przedmiarowych zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego edytowalnej wersji przedmiarów robót (**ath, xls**) co znacznie pomogłoby, ułatwiłoby i przyspieszyło wycenę niniejszego przedmiotu zamówienia.

### Ad. 2

Zamawiający nie dysponuje edytowalnymi wersjami przedmiarów robót (**ath, xls**)

### 3.

W związku z obszernością zakresu wynikającym z materiałów przetargowych oraz panującym globalnie stanem podwyższonego ryzyka zachorowalności na COVID-19, co jest powodem nieobecności pracowników w wielu firmach produkcyjnych, a co za tym idzie istnieje ogromna trudność z pozyskaniem ofert cenowych od producentów i dostawców materiałów i urządzeń co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjność cenową ofert.

Dodatkowo w związku z rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 roku wojną na Ukrainie i jej dalszą eskalacją, która spowodowała w ciągu kilku dni daleko idące konsekwencje gospodarcze na świecie w szczególności brak dostaw materiałów (z uwagi na ograniczenie ich dostępności np. w zakresie

stali), **zwracamy się z wielką prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni.** Będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie Naszej prośby, która umożliwi Nam i innym potencjalnym Oferentom przygotowanie atrakcyjnej i rzetelnej oferty.

**Ad. 3**

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

4.

Czy Zamawiający podtrzymuje wykonanie 3 biobloku ze stali nierdzewnej AISI 304 czy dopuszcza rozwiązanie alternatywne tj. wykonanie zbiornika biobloku 3 na podobieństwo istniejących biobloków nr 1 i 2 tj. ze stali konstrukcyjnej węglowej gat. S235JR zabezpieczonej antykorozyjnie dla środowiska korozyjności C5 zestawem farb epoksydowych ?

**Ad. 4**

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Udzielone odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i ich udzielenie nie powoduje konieczności wydłużenia terminu składania ofert.