



GMINA DOBIEGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
tel. 957611001 fax. 957611041 e-mail: d.domagala@dobiegniew.pl

Nr sprawy: RKG.271.05.2022.DD

Dobiegniew, 25.04.2022r

WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dobiegniew wpłynęły do Zamawiającego zapytania” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Proszę o określenie parametrów słupa oświetleniowego (określono inne parametry w projekcie budowlanym, inne w przedmiarze robót).
Ad. 1. Do wyceny należy przyjąć słupy aluminiowe okrągłe, anodowane, kolor szampański, o wysokości h-4 metrów, średnica przy podstawie 114-120 mm, średnica zakończenia 60-65 mm, grubość ścianki minimum - 3 mm.
2. W przypadku zastosowania słupów aluminiowych zacisk uziemiający znajduje się przy podstawie słupa. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza montaż zacisków uziemiających przy podstawie słupa oświetleniowego.
3. Proszę o informację jaką rolę w zadaniu pełnić będzie Enea Oświetlenie Sp. z o.o. W projekcie budowlanym wymieniony podmiot widnieje jako inwestor.
Ad.3. Inwestorem jest Gmina Dobiegniew. Pozwolenie na budowę zostało przeniesione z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na Gminę Dobiegniew.
4. W projekcie budowlanym załączono opinię Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą przedmiotowego zadania. Czy Zamawiający posiada zgodę na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych?
Ad.4. Gmina nie posiada zgody na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych. Zakres niezbędnych badań archeologicznych i nadzór archeologiczny należy po stronie wybranego Wykonawcy.
5. Czy prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych jest w zakresie wybranego wykonawcy?
Ad. 5. Tak. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z prowadzeniem ratowniczych badań archeologicznych.
6. W dokumentacji projektowej, wpisana jest informacja o montażu słupów ocynkowanych (co może sugerować słupy stalowe) do wkopu o wysokości H=4m.
Na potwierdzenie:

3.6.3. Słupy oświetleniowe

Do opracowania przyjęto słupy stożkowe ocynkowane o grubości ścianki nie mniejszej niż 4mm o wysokości h=4m. Słupy posadawione bezpośrednio w gruncie (grunt słaby). Do słupów należy wciągać przewody YDY 3x2,5mm² -750V. Każdy słup należy wyposażyć w

Natomiast w zestawieniu w przedmiarze: (choć zdaję sobie sprawę, że przedmiar nie jest dokumentem wiążącym a tylko pomocniczym) są słupy aluminiowe:

		RAZEM	1.000
11 KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy aluminiowe okrągłe, anodowane, kolor szampański o wysokości h-4m, średnica przy podstawie 114-120 mm, średnica zakończenia 60-65 mm, grubość ścianki minimum - 3 mm.	szt.	
	29	szt.	29.000
		RAZEM	29.000

Jakie należy przyjąć słupy do wyceny oraz jaki sposób ich montażu: słupy do wkopu czy na fundamencie?

Ad.6. Do wyceny należy przyjąć słupy aluminiowe okrągłe, anodowane, kolor szampański o wysokości h-4 metrów, średnica przy podstawie 114-120 mm, średnica zakończenia 60-65 mm, grubość ścianki minimum - 3 mm. Słupy należy montować na fundamencie betonowym.

Powyższa zmiana SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 6 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>