



# GMINA DOBIEGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew  
tel. 957611001 fax. 957611041 e-mail: [d.domagala@dobiegniew.pl](mailto:d.domagala@dobiegniew.pl)

---

Nr sprawy: RKG.271.05.2022.DD

Dobiegniew, 28.04.2022 r.

## WYKONAWCY

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dobiegniew** wpłynęły do Zamawiającego zapytania” w trybie art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019r (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwana dalej PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Proszę o informację czy bednarke FeZn 25x4 układamy wzdłuż całego wykopu czy tylko należy ją ułożyć od szafy oświetleniowej do pierwszych słupów a słupy o numerach 12/2, 10/1, 11/1, oraz 15/1 uziemić uziomem szpilkowym?

**Ad.1.** Bednarke układamy zgodnie z projektem, tzn.: od szafy oświetleniowej do pierwszych słupów a słupy o numerach 12/2, 10/1, 11/1, oraz 15/1 uziemiemy uziomem szpilkowym.

Powyższa zmiana SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 6 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://miniportal.uzp.gov.pl>