



66-530 Drezdenko, ul. Chrobrego 11
tel. (095) 762 05 20, fax (095) 762 08 99
e-mail: pssedrezdenko@wsse.gorzow.pl
NIP: 599-24-66-312

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU

l.d. 311/2020

Drezdenko, dnia 31.01.2020 r.

**Roczna okresowa Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągu publicznego Wołogoszcz za 2019r.
HK.OJWR.443.18/01/2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, zgodnie z § 22 ust.1, ust.2, ust.3 oraz ust. 4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie analizy poniższych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej wodociągu, przygotował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz za 2019 r.

Mieszkańcy: m. Wołogoszcz zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez następującego producenta wody:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew

Wodociąg publiczny Wołogoszcz:

1. produkcja wody – 22 m³ /dobę;
2. liczba zaopatrywanej ludności – 189 osoby;
3. woda w badanym zakresie na dzień dzisiejszy **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym pod względem fizykochemicznym (Fe, Mn) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę przeprowadzono na podstawie:

1. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego przez PPIS w Drezdenku:
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.00584.2019 z dnia 18.03.2019 r. (przekroczony parametr - mętność)
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.01506.2019 z dnia 27.06.2019r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr DL.OBS.9051.03001.2019 z dnia 28.10.2019 r. (przekroczony parametr - mętność)
2. sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu – PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
 - Sprawozdanie nr SB/57689/06/2019 z dnia 06.06.2019 r. - przydatna
 - Sprawozdanie nr SB/96121/09/2019 z dnia 06.09.2019 r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr SB/95099/09/2019 z dnia 06.09.2019 r. – przydatna
 - Sprawozdanie nr SB/147436/12/2019 z dnia 30.12.2019 r. – (przekroczony parametr - Mn,Fe)

Na podstawie powyższych sprawozdań stwierdzono w okresie od 01.01.2019 r. do 30.12.2019 r. stwierdzono przydatność wody do spożycia w okresie od 31.12.2019r. stwierdzono przekroczenia parametrów Fe, Mn w wodzie do spożycia z wodociągu publicznego Wołogoszcz

Ocenę o jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Wołogoszcz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dreźnie wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
mgr Magdalena Kozuch

Otrzymują:

1. PUK „KOMUNALNI” Sp. z o.o. Dobiegniew
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Dobiegniewie (wersja elektroniczna)
2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna)